別紙 施設等の維持管理に関する業務基準表

| 業務名 | 対象業務 | 対象設備等 | 業務内容等 | | |
|-----|---------|-------------|------------------------|-------|--|
| 植栽管 | 除草 | | 除草 | 適宜 | |
| 理業務 | 植込 | | 中木剪定 | 適宜 | |
| | | | 寄植剪定 | | |
| 清掃管 | 清掃管理 | 脱衣室(床、壁、脱衣 | 清掃 | 毎日 | |
| 理業務 | | 箱、体重計等) | | | |
| | | 浴室(床、壁、洗い桶、 | 清掃 | 毎日 | |
| | | 腰掛等) | | | |
| | ※終業後、囲み | 浴槽 | 清掃 | 毎日 | |
| | 部分の清掃は | 便所 | 清掃 | 毎日 | |
| | 清掃業者が行 | 排水設備(排水溝、排 | 清掃 | 適宜 | |
| | いますが、柳 | 水管、汚水ます等) | | | |
| | 湯・まんだら湯 | 上記以外の施設・設備 | 清掃 | 毎日 | |
| | については受 | 施設周囲 | 清掃 | 毎日 | |
| | 託者が清掃を | | | | |
| | 行います。 | | | | |
| | ねずみ等防除 | 脱衣室、浴室、便所、 | ねずみ・衛生害虫等の生息状 | 1回/月 | |
| | | 排水設備 | 況点検及び防除 | | |
| | | 上記以外の設備 | | 1回/6月 | |
| 浴場衛 | 浴場管理 | 浴槽 | 浴槽水水温管理(浴槽水が適 | 常時 | |
| 生管理 | | | 温を保つよう管理) | | |
| 業務 | | | 浴槽水水量管理(浴槽水が満 | 常時 | |
| | | | 水状態を保ち、溢水するよう | | |
| | | | 管理) | | |
| | | | 浴槽水完全換水 | 毎日 | |
| | | | 遊離残留塩素濃度測定(1日 | 1日5回 | |
| | | | 2 時間以上 0.2mg/L 以上 | | |
| | | | 0.4mg/L 以下かつ 1.0mg/L を | | |
| | | | 超えないよう努めること) | | |
| | 記録 | 浴槽水遊離残留塩素 | メーター、計装盤の数値を日 | 毎日 | |
| | | 濃度測定結果 | 誌に記録する | | |
| | | 浴槽温度 | | | |
| | | ろ過機圧力 | | | |
| | | 上り湯使用量 | | | |
| | | 温泉使用量 | | | |
| | | 水道使用量 | | | |
| | | 灯油給油量 | | | |

| 業務名 | 対象業務 | 対象設備等 | 業務内容等 | 業務名 |
|-----|--------|-----------|--------------|--------|
| 保守点 | 空調設備保守 | | フィルター等清掃 | 適宜 |
| 検業務 | 点検 | | | |
| | ボイラー設備 | 温水ボイラー | 外観・観察点検 | 毎日 |
| | 保守点検 | | | |
| | 給湯設備保守 | 貯湯タンク | 外観・観察点検 | 適宜 |
| | 点検 | | | |
| | 温浴設備保守 | 浴槽用ろ過施設 | 外観・観察点検 | 適宜 |
| | 点検 | | ろ過器逆洗浄 | 毎日 |
| | | | 集毛器清掃 | 毎日 |
| | | 薬剤注入施設 | 外観・観察点検 | 適宜 |
| | 給水設備保守 | 給水ポンプ、受水槽 | 外観・観察点検 | 適宜 |
| | 点検 | | | |
| 日常点 | 施設全体 | | 巡視及び施設の軽微な維持 | 1日に2回 |
| 検業務 | | | 管理作業 | 以上 |
| 一般廃 | ごみの集積及 | | 可燃物 | 集積は毎日、 |
| 棄物処 | び搬出 | | 不燃物 | 搬出は取集 |
| 理業務 | | | プラスティック | 日 |

[※]この表は、標準となるものであり、施設により該当しない業務、設備等があります。